



Industrie Service

ZERTIFIKAT

Certificate

EG-Baumusterprüfung nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013
 EC Type-examination according to Regulation (EU) No. 813/2013

Zertifikat-Nr.: CE 0036 17 08 14779 001
 Certificate No.:

Produkt-ID-Nummer Product ID number	CE 0036 0368/05
---	------------------------

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

Name and Postal Address of Manufacturer:

**Hoval Aktiengesellschaft
9490 Vaduz
Liechtenstein**

Produktart

product category

Brennwertkessel

condensing boiler

Typ, Ausführung

type, model

MultiJet

(12), (16), (20), (25)
(12) LSP, (16) LSP, (20) LSP

nutzbare Wärmeleistung / useful heat output

bei Wärmenennleistung ¹⁾

at rated heat output

bei 30 % der Wärmenennleistung ²⁾

at 30% of rated heat output

[kW]	11,1	15,6	19,2	24,2
[kW]	3,3	4,7	5,8	7,3

Wirkungsgrad / useful efficiency

bei Wärmenennleistung ¹⁾

at rated heat output

bei 30 % der Wärmenennleistung ²⁾

at 30% of rated heat output

[%]	88,6	91,7	91,6	91,4
[%]	95,3	97,6	97,5	97,3

1) high temperature regime 80°C/60°C feed/return temp.
 calculation based on gross calorific value

2) low temperature regime, 30°C return temp.
 calculation based on gross calorific value

Prüfgrundlage

basis of examination

Verordnung (EU) Nr. 813/2013
 Regulation (EU) No. 813/2013
 DIN EN 303-1:2003-12, DIN EN 303-
 2:2003-12, DIN EN 15034:2007-01,
 DIN EN 15035:2007-05

Prüfbericht Nr.

test report no.

H-A 1167-07/17 vom 7. Juli 2017

(Ort, Datum)

München, 30. August 2017

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Benannte Stelle 0036 nach Richtlinie 92/42/EWG
 Notified Body 0036 in the scope of Directive 92/42/EEC