



## Herstellerbescheinigung

- Anforderungen gemäß DVGW CERT ZP 3100 -

## Manufacturer's certificate

- Requirements according to DVGW CERT ZP 3100 -

4221372 / 00 - 02/22

Wir erklären hiermit, dass die Produkte der Baureihen

We hereby declare that the products of the series

### Brennwertkessel

### Condensing boiler

**UltraGas® 2 (125 - 1550)**

**UltraGas® 2 H (1000 - 1550)**

**UltraGas® 2 D (250 - 3100)**

**UltraGas® 2 DH (2000 - 3100)**

entsprechend des DVGW CERT ZP 3100 (Zertifizierungsprogramm - Ergänzungsprüfungen für Heizkessel für gasförmige Brennstoffe für einen Wasserstoffgehalt von bis zu 20 Vol.-%; ZP 3100-00-E-DE) geprüft sind.

Des Weiteren Bestätigen wir hiermit die Einhaltung der Anforderungen und Spezifikationen gemäß DVGW CERT ZP 3100, für eine Zugabe von bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff zum Erdgas (G20).

Bei einer nicht mit Hoval abgestimmten Änderung des Produktes, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitshinweise in der Dokumentation, Betriebs-, Montage- und Bedienungsanleitung sind zu beachten.

are tested in accordance with DVGW CERT ZP 3100 (Certification Programme - Supplementary Tests for Heating Boilers for Gaseous Fuels for a Hydrogen Content of up to 20 vol.%; ZP 3100-00-E-DE).

Furthermore, we hereby confirm compliance with the requirements and specifications according to DVGW CERT ZP 3100, for an addition of up to 20 vol.% hydrogen to natural gas (G20).

Changes on the product which are not consulted by Hoval, will invalidate this declaration. The safety advices in the documentation, operating, installation and user manuals are to be considered.

**Hersteller:**  
**Manufacturer:**  
**Hoval Aktiengesellschaft**  
**Austrasse 70**  
**9490 Vaduz**  
**LIECHTENSTEIN**  
Vaduz - 09.02.2022

Dipl.-Ing. Markus Telian  
Director Research & Development Heating Technology Division